

广东汕头华侨中学迁址办学项目勘察设计
答疑汇总表

招标人(公章)

联系电话: 0754-88302227

问题总数: 2条

招标代理机构(公章)

联系电话: 0754-88080038-8013

2026年5月25日

序号	问题及答复内容	提问时间
问题1	请问是否可提供word版本招标文件?	2026-5-21 15:35
回答	不提供。	
问题2	详见电子件	
回答	1、《可行性研究报告》5.1.5.5 动力与照明系统设计中提到“其余消防电线电缆采用无卤低烟阻燃耐火型电缆和电线,耐火级别为 B1 级,主干线采用NW型。本工程非消防电缆和电线分别采用无卤低烟阻燃电缆和阻燃电线,燃烧性能等级B1级、烟气毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。” 疑问: 其余消防电线电缆是否参考非消防电缆的烟气毒性等级即t1级和燃烧滴落物/微粒等级即d1级。 答复: 按现行有关规范标准进行考虑。 2、《可行性研究报告》5.1.9.4 电气消防系统设计中的集中控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统提到系统采用DC36V安全电源。 疑问: 是否根据新国标《消防应急照明与疏散指示系统》GB17945-2024,安全电压由DC36V改为DC48V。 答复: 按现行有关规范标准进行考虑。 3、《可行性研究报告》5.1.7 给排水设计方案中未提及校内直饮水方案。 疑问: 本项目校内直饮水系统采用终端直饮水机,还是采用集中直饮水处理系统? 答复: 拟采用终端直饮水机。 4、《可行性研究报告》5.1.7 给排水设计方案中未提及校内实验室废水处置方案。 疑问: 根据当地学校管理习惯,实验室废水是收集外运处理,还是需设置废水处理设备处理后排至市政排水管网? 答复: 实验室废液由专门收集容器收集,并交由第三方专业公司处理;实验室清洗废水单独收集后由实验处理设施处理后排至市政污水管网。 5、《可行性研究报告》5.1.6.2 动力与照明系统设计中提到智能化系统“其配置范围和配套内容视项目资金情况确定” 疑问: 此条是否可理解为可研中的系统设置及配置仅为参考,具体须待设计阶段与建设单位、使用单位沟通确定,可能存在部分系统或设备后期由校方自行配置或采购? 答复: 可研中的系统设置及配置仅为参考。 6、是否可提供项目现状红线CAD图纸? 答复: 提供PDF广东汕头华侨中学迁址办学项目用地预审与选址用地蓝线图,详见附件。 7、根据招标文件p92《八、拟投入本项目的主要技术及管理人员汇总表》。 疑问: ①“专业”栏填写学历证书专业还是职称证书上的专业? ②“技术职称”栏是否可以填写注册证书及职称证书等两项证书内容? 答复: ①填写职称证书上的专业。②可以。	2026-5-22 15:47

